

INVESTITOR: GRAD ROVINJ

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA Ulice
G.CARLUCCI S OBJEKTIMA
ODVODNJE I JAVNE RASVJETE

LOKACIJA: ULICA G.CARLUCCI, ROVINJ

Zajednička oznaka
projekta: 68405

Projekt broj: 10-749/07

Glavni projektant: Nelita Boban, dipl.ing.građ.

KNJIGA C
IZVEDBENI PROJEKT
REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE Ulice G.CARLUCCI

Rovinj, 09/2007.g.

Direktor:
Nives Družetić

broj projekta : 10-749/07 **GRAD ROVINJ** **stranica : 2/30**
zajedn. oznaka proj : 68405 **Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA** **datum : 09/2007**
knjiga: C

INVESTITOR : GRAD ROVINJ

**GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI
S OBJEKTIMA ODVODNJE I JAVNE RASVJETE**

GLAVNI PROJEKTANT : Nelita Boban, dipl.ing.građ.

: SADRŽAJ

PROJEKT : JAVNA RASVJETA

ZAJEDNIČKA OZNAKA
PROJEKTA : 68405

PROJEKT BR. : 10-749/07

TVRTKA : „ELNIS“ d.o.o. Rovinj

PROJEKTANT : Nives Družetić, ovl.ing.el

JU Rovinj, 09/2007.g

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 3/30 datum : 09/2007
---	--	------------------------------------

INVESTITOR : GRAD ROVINJ

GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI S
OBJEKTIMA ODVODNJE I JAVNE RASVJETE

PROJEKT : IZVEDBENI PROJEKT JAVNE RASVJETE

ZAJEDNIČKA OZNAKA
PROJEKTA : 68405

PROJEKT BR. : 10-749/07

GLAVNI PROJEKTANT : Nelita Boban, dipl.ing.građ.

PROJEKTANT : Nives Družetić, ovl.ing.el

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 4/30 datum : 09/2007
---	--	------------------------------------

SADRŽAJ :

strana:

1. OPĆA DOKUMENTACIJA	5
2. TEHNIČKI UVJETI GRADNJE,ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA	15
3. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA	18
4. PROJEKTNI ZADATAK	20
5. TEHNIČKI OPIS	21
6. PRORAČUNI	25
7. TROŠKOVNIK	28
8. NACRTI	29

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 5/30 datum : 09/2007
---	--	------------------------------------

I. OPĆA DOKUMENTACIJA

- 1.1 Rješenje o upisu u sudski registar
- 1.2 Odluka o imenovanju glavnog projektanta
- 1.3 Odluka o imenovanju projektanta
- 1.4 Izjava o usklađenosti izvedbenog projekta

INVESTITOR	:	GRAD ROVINJ
GRAĐEVINA	:	REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI S OBJEKTIMA ODVODNJE I JAVNE RASVJETE
PROJEKT	:	JAVNA RASVJETA
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA	:	68405
PROJEKT BR.	:	10-749/07
FAZA	:	Izvedbeni projekt
GLAVNI PROJEKTANT	:	Nelita Boban, dipl.ing.građ.
PROJEKTANT	:	Nives Družetić,ovl.ing.el

U Rovinju, 09/2007.

ELNIS d.o.o.

ELEKTROPODUZEĆE

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 6/30 datum : 09/2007
---	--	------------------------------------

SUDSKA REGISTRACIJA I.STR.

ELNIS d.o.o.

ELEKTROPODUZEĆE

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 7/30 datum : 09/2007
---	--	------------------------------------

SUDSKA REGISTRACIJA II.STR.

ELNIS d.o.o.

ELEKTROPODUZEĆE

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 8/30 datum : 09/2007
---	--	------------------------------------

SUDSKA REGISTRACIJA III.TR.

ELNIS d.o.o.

ELEKTROPODUZEĆE

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 9/30 datum : 09/2007
---	--	------------------------------------

SUDSKA REGISTRACIJA IV.TR.

ELNIS d.o.o.

ELEKTROPODUZEĆE

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 10/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

1.2 ODLUKA O IMENOVANJU GL.PROJEKTANTA

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 11/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

1.3 ODLUKA O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju čl.35.,st 1 Zakona o gradnji, NN RH br.175/03 za izradu elektroprojekta

INVESTITOR : GRAD ROVINJ

GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI S
OBJEKTIMA ODVODNJE I JAVNE RASVJETE

PROJEKT : JAVNA RASVJETA

ZAJED. OZNAKA
PROJEKTA: : 68405

PROJEKT BR. : 10-749/07

FAZA : Izvedbeni projekt

IMENUME

Projektantom ovlaštenog inženjera: **NIVES DRUŽETIĆ**, el.teh.,

koji ispunjava uvjete iz navedenog Zakona o gradnji,budući da je :

-zaposlena u društvu „Elnis“ d.o.o. Rovinj,
-upisana u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike na temelju rješenja
KI. UP/I-310-34/99-01/437 od 01.09.1999.g.

U Rovinju, 09/2007.g.

Direktor:

Nives Družetić

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 12/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

1.4 IZJAVA O USKLAĐENOSTI IZVEDBENOG PROJEKTA

Temeljem čl.82., Zakona o gradnji, NN RH br.175/03 te Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa,NN 98/99 ,daje se:

I Z J A V A

Ovlašteni inženjer: Nives Družetić el.teh.

Trgovačko društvo: "Elnis" d.o.o.

Adresa: Španjolskih boraca 3,
52210 Rovinj

Oznaka rješenja: KI. UP/I-310-34/99-
01/437

Oznaka projekta: INVESTITOR : GRAD ROVINJ
GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARLUCCI
S OBJEKTIMA ODVODNJE I JAVNE
RASVJETE

PROJEKT : JAVNA RASVJETA

ZAJED.OZNAKA
PROJEKTA : 68405

PROJEKT BR. : 10-749/07

FAZA : Izvedbeni projekt

da je ovaj projekt usklađen s:

1. Zakonom o zaštiti na radu, Narodne novine RH br. 59/96 i 94/96

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 13/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

Projekt sadrži tehnička rješenja za primjenu svih pravila zaštite na radu kojima objekt mora udovoljavati kada bude u upotrebi.

2. Zakonom o gradnji, Narodne novine RH br. 175/03
Pokusni rad građevine je obvezan.
3. Zakonom o zaštiti od požara NN 58/93
Primijenjene su mjere zaštite od požara sukladno s navedenim Zakonom, tehničkim normativima i normama.
4. Zakonom o zaštiti okoliša NN 82/94
U tijeku Izgradnje objekta ne koriste se materijali koji bi prouzrokovali onečišćenje okoliša. Prilikom izgradnje izvođač radova dužan je savjesno izvoditi radove, a nakon dovršetka radova treba sav otpadni materijal odvesti na gradski deponij.
5. Pravilnikom o zaštiti na radu pri korištenju električne energije, Narodne novine RH br. 9/87
projektom su predviđeni elektrotehnički materijali i naprave koji su usklađeni s važećim propisima i koji omogućuju primjenu osnovnih pravila rada na siguran način pri rukovanju električnim postrojenjem.
6. Zakonom o normizaciji, Narodne novine RH br. 55/96:
 - Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 1000 V br. 4/74 i 13/78.
 - Propisi o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja br 19/68.
 - Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu NN mreža i pnpadajućih trafostanica br. 13/78.
 - Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona br. 53/88.
 - Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona br. 7/71 i 44/76.
 - Tehnički propisi o gromobranima br. 13/68
 - Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton br. 11/87
 - Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova kod temeljenja građevinskih objekata br. 15/90

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 14/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

7. Granskim normama HEP N.OI2.O2, N012.04, N.022.04, N.022.14, N.033.01, N,033.02 i N.070.01.
8. Pravilnikom o zaštiti na radu HEP, 23. 01. 1998. g.
9. Pravilima i mjerama sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima distribucije električne energije HEP - Bilten br. 41.
10. IEC, VDE, DIN i ostalim priznatim propisima i normama.
11. Izvodom iz planske dokumentacije

U Rovinju, 09/2007.g.

Direktor:
Nives Družetić

Glavni projektant:
Nelita Boban,dipl.ing.građ.

Projektant:
Nives Družetić,ovl.ing.el.

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 15/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

2. TEHNIČKI UVJETI GRADNJE, ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA

2.1 Tehnički uvjeti i zaštita na radu prilikom gradnje

2.2 Mjere zaštite na radu i zaštite zdravlja

2.3 Mjere zaštite okoliša

INVESTITOR	:	GRAD ROVINJ
GRAĐEVINA	:	REKONSTRUKCIJA Ulice G.CARDUCCI S OBJEKTIMA ODVODNJE I JAVNE RASVJETE
PROJEKT	:	JAVNA RASVJETA
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA	:	68405
PROJEKT BR.	:	10-749/07
FAZA	:	Izvedbeni projekt
GLAVNI PROJEKTANT	:	Nelita Boban, dipl.ing.građ.
PROJEKTANT	:	Nives Družetić,ovl.ing.el

U Rovinju, 09/2007.

2.1 Tehnički uvjeti i zaštita na radu prilikom gradnje

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 16/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

A/ Zaštita na radu prilikom izgradnje

1. Prije početka radova potrebno je poduzeti slijedeće mjere:

- isključiti djelove postrojenja pod naponom
- osigurati od ponovnog ukapčanja
- utvrditi beznaponsko stanje
- uzemljiti i kratko spojiti

2. Gradilište treba biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano odvijanje radova.

Pri tome treba onemogućiti pristup nezaposlenim osobama, odgovarajućim vidljivim oznakama.

3. Ako se radovi vrše miniranjem treba se pridržavati propisa o miniranju, uz puno osiguranje.

B/ Prije puštanja građevine u pogon, potrebno je izvesti i sljedeće zaštitne mjere i radnje:

1. Na sve kabele postaviti prikladne metalne natpisne pločice, s naznakom vrste, presjeka i mesta priključenja, te maksimalnim vrijednostima osigurača.
2. Omariće odnosno stupove JR treba numerirati odgovarajućim redoslijedom.

2.2 Mjere zaštite na radu i zaštite zdravlja**2.2.1. Niskonaponska kabelska mreža javne rasvjete**

1. Zaštita od direktnog dodira izvedena je izborom opreme (kabeli, razvodni ormari, itd.), sa propisanom izolacijom i mehaničkom zaštitom, te načinom polaganja i montaže u skladu sa lokalnim uvjetima.
2. Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isklapanjem napajanja u TN-C sustavu mreže, primjenom zaštitnih uređaja od nadstруje.
3. Radi mogućnosti prepoznavanja kabela predviđeno je slijedeće:
 - označavanje trase odgovarajućim oznakama (metalne pločice i betonski stupići),
 - označavanje krajeva kabela PVC pločicama sa ugraviranim podacima, i odgovarajućim natpisima na izlazima
4. Za pregled, manipulacije i radove na kabelu, pored važećih propisa obvezatni su također:
 - Interni pravilnik za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja "HEP" DP

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 17/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

“ELEKTROISTRA” Pula

-Pravilnik o zaštiti na radu “HEP”, sa svim prilozima (bilten br. 14, 41 i dr.)

5. Kod vršenja radova koristila se odgovarajuća zaštitna oprema predviđena navedenim pravilnicima, uz istovremeno osiguranje radnog mesta primjenom pet pravila sigurnosti i to:
 - iskopčanje,
 - osiguranje od ponovnog ukopčanja,
 - utvrđivanje beznaponskog stanja,
 - uzemljenje i kratko spajanje, i
 - ograđivanje dijelova pod naponom.
6. Prije puštanja kabela u pogon mora se izvršiti kontrola kvalitete, prema programu u toč. 8 projekta.
7. Zaštita od atmosferskog i unutarnjeg prenapona izvedena je:
 - uzemljenjem metalnih stupova javne rasvjete.

2.3 Mjere zaštite okoliša

U tijeku izgradnje mreže javne rasvjete nisu se koristili materijali koji bi preuzezrokovali onečišćenje okoliša.

Kablovi napona 1 kV polažu se u kabelski kanal, odnosno u kabelsku kanalizaciju na propisnu dubinu:

- u kabelski kanali industrijskim PVC zaštitnim cijevima fi 110 mm,odnosno rebrastim dvoslojnim PVC cijevima 75/62 mm, 0,7m ispod tla
- 1,0m ispod nivoa kolnika u zaštitnim cijevima,prilikom poprečnog polaganja ispod prometnice i ne predstavljaju opasnost za okoliš.

Nakon završetka radova izvođač je sanirao sav teren na kojem su izvedeni radovi i terena preko kojeg se obavljao prijevoz djelatnika i materijala do trase.

Kod kabelskog kanala u prometnici,sav iskopan materijal odvezen je na deponij ,a kanal je zapunjjen zamjenskim materijalom prema opisu u ovom projektu.

Materijal koji je istovaren na deponiju je isplaniran.

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 18/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

3. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

3.1 SPISAK PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA

3.2 PRIMJENJENE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

INVESTITOR : GRAD ROVINJ

GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA Ulice G.CARDUCCI S OBJEKTIMA ODVODNJE I JAVNE RASVJETE

PROJEKT : JAVNA RASVJETA

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA : 68405

PROJEKT BR. : 10-749/07

FAZA : Izvedbeni projekt

GLAVNI PROJEKTANT : Nelita Boban, dipl.ing.građ.

PROJEKTANT : Nives Družetić, ovl.ing.el

U Rovinju, 09/2007.

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 19/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

3.1. SPISAK PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA

1. Zakon o zaštiti od požara, NN 58/93
2. Zakon o gradnji, NN 175/03
3. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe,NN 35/94
4. Prema zakonu o normizaciji, NN 55/96
-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu el.energ.postrojenja i uređaja od požara br.74/90
-Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona br.53/88
5. IEC,VDE ,DIN i ostali priznati propisi i norme

3.2. PRIMJENJENE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

1. Zaštita od opasnog toplinskog toplinskog i drugog utjecaja na okolinu izvedena je propisanom dubinom polaganja kabela,te odgovarajućim razmacima i dopunskim zaštitama kod paralelnog vođenja i križanja s ostalim instalacijama.
2. Zaštita od požara kod kratkog spoja izvedena je sa rastalnim visokoučinskim osiguračima, koji su odabrani u skladu sa dopuštenim termičkim opterećenjima kabela(trajna struja i kratki spoj), na način da zaštita bude selektivna.
3. Zaštita od atmosferskog pražnjenja izvedena je uzemljenjem metalnih dijelova.

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 20/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

4. PROJEKTNI ZADATAK

INVESTITOR : GRAD ROVINJ

GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA Ulice G.CARDUCCI S OBJEKTIMA ODVODNJE I JAVNE RASVJETE

PROJEKT : JAVNA RASVJETA

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA : 68405

PROJEKT BR. : 10-749/07

FAZA : Izvedbeni projekt

GLAVNI PROJEKTANT : Nelita Boban, dipl.ing.građ.

PROJEKTANT : Nives Družetić, ovl.ing.el

U Rovinju, 09/2007.

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 21/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

5. TEHNIČKI OPIS

INVESTITOR	:	GRAD ROVINJ
GRAĐEVINA	:	REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI S OBJEKTIMA ODVODNJE I JAVNE RASVJETE
PROJEKT	:	JAVNA RASVJETA
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA	:	68405
PROJEKT BR.	:	10-749/07
FAZA	:	Izvedbeni projekt
GLAVNI PROJEKTANT	:	Nelita Boban, dipl.ing.građ.
PROJEKTANT	:	Nives Družetić,ovl.ing.el

U Rovinju, 09/2007.

5.1 OPĆENITO

Kod rekonstrukcije ulice G.Carducci u Rovinju,potrebno je djelomično rekonstruirati i postojeću javnu rasvjetu .Postojeća javna rasvjeta izvedena dvoredno korištenjem "Rovinjskog redizajniranog stupnog feralala".

Kako bi se nesmetano odvijao pješački promet na nogostupu predmetne ulice potrebno je izmjestiti dio postojećih stupova na rub nogostupa prema prometnoj površini. Radi uređenja

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 22/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

parking prostora za osobne automobile, je potrebno izmjestiti nekoliko postojećih stupova, dok za osvjetljenje novog parkirališta izvode se novi "Rovinjski redizajnirani stupni ferali".

5.2 SVJETLOTEHNIČKI UVJETI

S obzirom da se radi o prometnici u kojoj je brzina prometa ograničena na minimalnu brzinu, te se s obje strane nalazi široki nogostup nisu postavljeni osnovni svjetlotehnički uvjeti za cestovni promet (luminancija površine kolnika u cd/m²) pa se osnovno mjerilo za kvalitetu rasvjete uzima srednja rasvjetljenost površine kolnika(lx). Prometnica ima veliku količinu i gustoćom pješaka stoga spada u klasu rasvjete P2 koja je definirana slijedećim minimalnim vrijednostima:

Srednju rasvjetljenost Em=15 lx,
Jednolikost rasvjetljenosti jr=40 %

Koriste se postojeći stupovi visine h=4,0 m, širina prometnice iznosi 3,50 m, dvoredno, uz međusobni razmak od 11 do 18m. Za novi parking prostor također se koriste stupovi i svjetiljke istih karakteristika na razmaku od 15m

5.3 SVJETILJKE, STUPOVI I TEMELJI

Za rasvetu ulice i novog parkinga koriste se postojeći inovi Rovinjski redizajnirani stupni ferali sa svjetiljkom NaVt 2x70W postavljeni dvoredno na nogostup, odnosno djelomično u ogradnom zidu gdje je osnova na visini cca 0,5 cm od poda pa je radi iste visine svjetiljke reducirani gornji dio stupa. Za rasvetu novog parkinga stupovi se postavljaju uz rub susjedne zelene površine.

Redizajnirani ribarskog ferali imaju sa svjetiljkom visinu od H= 4,25m. Stup je izведен u dva dijela.

Donji dio je izrađen kao brončani odljevak koji ima otvor s ugrađenim stupnim razdjelnikom i vratašcima također od brončanog odljevka s ispuštenim grbom grada Rovinja. Stup je postavljen na betonski temelj pomoću pocijančanog željeznog cilindra koji se pomoću sidrenih vijaka učvršćuje na betonski temelj, dok se brončana osnova stupa učvršćuje na pocijančani cilindar pomoću tri vijka na razmaku od 120 stupnjeva.

Gornji dio stupa izведен je od pocijančane cijevi s dvostrukim zaštitnim završnim premazom u zeleno-plavom tonu, te se učvršćuje na brončanu osnovu navijanjem na ugrađenu cijev unutar brončane osnove stupa.

Svjetiljka je izrađena u obliku karakterističnog ribarskog ferala izrađena kombinacijom pocijančanog lima i tlačnog aluminija s dvostrukim zaštitnim završnim premazom u zeleno-plavom tonu kao i gornji dio stupa

Unutar svjetiljke smješten je predspojni blok NaV 2x70W, izведен na način da se kod održavanja svjetiljke može skinuti i na njegovo mjesto postaviti rezervni blok.

Difuzor u obliku stakla ribarskog ferala izrađen je od polikarbonata, otporan na mehanička optećenja i sunčeve ultra-ljubičaste zrake. Difuzor je pomoću prstena od tlačnog aluminija pričvršćen na osnovu svjetiljke pomoću 2 vijka od prokroma i zglobne veze koja omogućuje zamjenu žarulje bez skidanja difuzora koji u tom slučaju ostaje pomican u visećem položaju. Ožičenje svjetiljke predviđeno je s 2 vodiča PP-L 3x2,5mm2.

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 23/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

Betonski temelj izvesti betonom MB 15 dimenzija 0,7x0,7x0,75 m s završnom kotom temelja 10 cm ispod kote terena.U temelj je prije betoniranja ugraditi 2 kom rebrastih crvenih industrijskih PVC cijevi 75/62 kontinuirano uzduž trase.

5.4 NAPOJNA MREŽA

Postojeća napojna mreža za stupne ferale izvedena je kabelom 1kV tip PP00 4x16mm² koji je položen u kabelski kanal. Radi izmještanja pojedinih rasvjetnih stupova potrebno je izraditi kabelske spojnice na postojećem kabelu i korištenjem novog kabela istih karakteristika izvršiti spajanje rasvjetnih stupova na novim lokacijama.

Pri polaganju kablova izvoditelj radova mora se strogo pridržavati uputstava proizvođača kabela u vezi načina polaganja, maksimalno dopuštenoj vučnoj sili, temperature za vrijeme polaganja, radijusa savijanja kabela i dr. Kabel se polaže u rebraste dvoslojne PVC cijevi 75/62 mm duž cijele trase.

Polaganje industrijske rebraste dvoslojne PVC cijevi 75/62 mm vrši se tako da se na dno iskopanog kanala dubine 0,80 cm naspe sloj pjeska debljine 5-10 cm, te na ovu podlogu polaže cijev.

Cijev se zasipa pjeskom tako da se pokrije pjeskom u debljini barem od 10 cm.

Nadalje se polaže sloj od najmanje 10 cm zemlje i polaže uzemljivač Cu 50 mm², te na njega polaže daljnji sloj zemlje i nabije kako bi se postigao što bolji spoj uzemljivača (uzeta) sa zemljom i okolnim terenom.

Na dubini od cca 30 cm od gornjeg ruba kanala polaže se plastična upozoravajuća traka "POZOR ENERGETSKI KABEL".

Na kraju se trasa isplanira i odstrani višak materijala, s time da se trasa mora dovesti u prvobitno stanje, izvađeni rubnici se ponovo postave i zabetoniraju, razbijeni asfaltni zastori se pravilno odrežu i poprave.

Na prijelazima ispod ceste izrađuje se mehanička zaštita .

Kod križanja kabela sa vodovodom vertikalni razmak između cijevi vodovoda i kabela ne smije biti manji od 50 cm, a prilikom toga kabel traga uvući u zaštitnu cijev.

Kod paralelnog vođenja kabela JR i cijevi vodovoda potreban razmak mora biti $\geq 0,5$ m.

Po uređenju trase kabela potrebno je cijelu trasu označiti kao i karakteristične točke (spojnice i sl.), i to odgovarajućim mesinganim pločicama.

Oznake se postavljaju na mjestima skretanja trase, a na ravnom dijelu svakih 50 m.

Na mjestima prolaza kabela ispod cesta ili asfaltiranih odnosno betoniranih površina, ugrađuju se mesingane pločice sa ugraviranim oznakama kabela.

Prije početka radova na prekopu cesta izvoditelj treba da ishoduje dozvolu za prekop od nadležnih službi Grada Rovinja.

5.5 UZEMLJENJE STUPOVA

Uzemljenje rasvjetnih stupova izvedeno je pomoću barenog užeta ECu 50 mm²,koje se polaže u kabelski kanal. Spoj stupa na uže izvedeno je užetom ECu 35mm² ,vijčanom spojnicom 35/10mm² i unimax spojnicom 25-50mm². Stupovi su također pomoću vijka za

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 24/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

uzemljenje unutar otvora za priključni ormarić spojeni na nulti vodič na priključnom ormariću pomoću vodiča P 6mm2.

5.6 UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJETOM

Upravljanje javnom rasvjjetom izvedeno je ploče JR u TS 10/0,4 kV Autobusna stanica Upravljanje rasvjete vrši se preko MTU-prijemnika u TS u tropolnom sistemu napajanja JR i to:

- cjelonočna faza CN1,
- cjelonočna faza CN2,
- polunočna faza PN.

Svjetiljke su spojene tako da se 1 svjetiljka na stupnim feralima spaja na fazu PN dok se druga svjetiljka spaja izmjenično na jednom stupu na fazu CN1,na drugom stupu CN2 i tako redom.

Kod spajanja kabela korištene su sljedeće boje vodiča:

- | | |
|----------------|-----------|
| -I CRNA ŽILA : | FAZA CN1 |
| -II CRNA ŽILA: | FAZA CN2 |
| -SMEĐA ŽILA: | FAZA PN |
| -PLAVA ŽILA: | NUL VODIČ |

6. PRORAČUNI

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 25/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

INVESTITOR : GRAD ROVINJ

GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI S OBJEKTIMA ODVODNJE I JAVNE RASVJETE

PROJEKT : JAVNA RASVJETA

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA : 68405

PROJEKT BR. : 10-749/07

FAZA : Izvedbeni projekt

GLAVNI PROJEKTANT : Nelita Boban, dipl.ing.građ.

PROJEKTANT : Nives Družetić,ovl.ing.el

U Rovinju, 09/2007.

6.1 PRORAČUN MREŽE JAVNE RASVJETE

Osnovni podaci:

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 26/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

-nazivni napon HRN.IEC 38
-faktor snage
-instalirana snaga svjetiljke:

$Un=230/400 (+6\%-10\%)$
 $\cos\varphi \approx 0,95$

1. "Svjetiljka Rovinjski ribarski feral NaVt 2 x 70W" :
 - a.) žarulja NaV 1x70 W : $P'=0,070 \text{ kW}$,
 - b.) prigušnica za NaV 70 W : $Pg=0,015 \text{ kW}$,

Projektant daje izjavu da odabrani kabeli i uzemljenje udovoljavaju svim propisanim zahtjevima, uz pridržavanje slijedećih uvjeta:

- ukloplno stanje mreže javne rasvjete mora biti po projektu, i
- osigurači u trafostanicama i razvodnim ormarima moraju biti po projektu.

Sve vrijednosti biti će kontrolirane ispitivanjima predviđenim troškovnikom.

Prilog: Rezultati proračuna po dionicama s obzirom na:

- opterećenje,
- pad napona
- kratki spoj(1-pol, 3-pol)

6.2 SVJETLOTEHNIČKE POTREBE

Zahtjevi:

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 27/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

Klasa rasvjete: **P2** (velika količina i gustoća pješaka i biciklista noću)

Srednja rasvjetljenost: Em=15 lx,
Jednolikost rasvjetljenosti: jr= 40 %

Širina kolnika: 3,50 m

Nakon puštanja u pogon javne rasvjete potrebno je izvršiti mjerenje nivoa rasvjetljenosti površine kolnika pomoću luxmetra, da bi se dobili rezultati po zahtjevima po klasi rasvjete **P2**.

7. TROŠKOVNIK

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 28/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

INVESTITOR : GRAD ROVINJ

GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA Ulice G.CARDUCCI S OBJEKTIMA
ODVODNJE I JAVNE RASVJETE

PROJEKT : JAVNA RASVJETA

ZAJEDNIČKA OZNAKA
PROJEKTA : 68405

PROJEKT BR. : 10-749/07

FAZA : Izvedbeni projekt

GLAVNI PROJEKTANT : Nelita Boban, dipl.ing.građ.

PROJEKTANT : Nives Družetić,ovl.ing.el

U Rovinju, 09/2007.

8. NACRTI

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 29/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

INVESTITOR : GRAD ROVINJ

GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA Ulice G.CARDUCCI S OBJEKTIMA
ODVODNJE I JAVNE RASVJETE

PROJEKT : JAVNA RASVJETA

ZAJEDNIČKA OZNAKA
PROJEKTA : 68405

PROJEKT BR. : 10-749/07

FAZA : Izvedbeni projekt

GLAVNI PROJEKTANT : Nelita Boban, dipl.ing.građ.

PROJEKTANT : Nives Družetić, ovl.ing.el

U Rovinju, 09/2007.

Popis nacrta**nacrt br.**

broj projekta : 10-749/07 zajedn. oznaka proj : 68405 knjiga: C	GRAD ROVINJ Rekonstrukcija ulice G.Carducci- JAVNA RASVJETA	stranica : 30/30 datum : 09/2007
---	--	-------------------------------------

Situacija postojećeg stanja	M 1:700	1
Situacija novog stanja	M 1:700	2
Rovinjski redizajnirani ribarski feral		3
Betonski temelj		4
Profili kabelskog kanala		5
Detalji paralelnog vođenja i križanja s ostalim instalacijama :		6
-Paralelno vođenje i približavanje energetskih kabela i vodovoda	L1	
-Križanje energetskih kabela i vodovoda- kabel ispod vodovoda	L2	
-Križanje energetskih kabela i vodovoda- kabel iznad vodovoda	L3	
-Paralelno vođenje i približavanje energetskih kabela i kanalizacije	L4	
-Križanje energetskih kabela i kanalizacije	L5	
-Križanje energetskih kabela i telefonskih instalacija	L6	
-Primjeri vođenja kabela s drugim objektima	L7	